

Rapport janvier 2021

Les travaux d'entretiens mensuels ont été effectués le
05.01.21

- calibrage de la mesure du chlore
- nettoyage du turbidimètre
- changement des dessiccateurs
- échantillons pour test collis (négatifs)

Production :

- station de filtration : 21134 m³
- pompage :6889 m³

La raison de ces chiffres élevés est due aux nombreuses fuites pendant le mois. 3 privées et 2 importantes sur le réseau communal à la rue de la Cascade et du Perset.